

【第一条第二項十号】…2つ以上の地下水、水質検査:

計量対象物質等		定量下限値	採取日:平成31年3月11日		採取日:令和2年3月12日		採取日:令和3年3月10日	
			結果日:平成31年3月22日		結果日:令和2年3月21日		結果日:令和3年3月19日	
			地下水No.1	地下水No.2	地下水No.1	地下水No.2	地下水No.1	地下水No.2
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L	0.0005	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム(Cd)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
鉛(Pb)	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム(Cr6+)	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素(As)	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シアン(CN)	mg/L	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	0.0005	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン(Se)	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン(塩化ビニールモノマー)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.44	0.37	0.55	0.31	0.45	0.39
フッ素(Fe)	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.2	0.1	0.21
ほう素(B)	mg/L	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02
【備考】			N.Dは定量下限値未満		N.Dは定量下限値未満		N.Dは定量下限値未満	
			気温:12.3℃、水温:19.5℃		気温:11.0℃、水温:18.0℃		気温:15.1℃、水温:19.8℃	
計量委託先			【株東洋環境分析センター】					